HTB現場受入検査

工　事　名

試　験　日　　年　　月　　日

天　　候　　気温　　℃

立　会　者　　施工会社

施工責任者

検査実施者

（工事監理者）

ボルトメーカー名

軸力計機械番号

品名・等級		
サイズ		
ロット番号		
ボルト軸力（KN）	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	平均値	
判定		

ボルト軸力の判定基準（平均値）

呼び径	常温時（10～30℃）	常温以外（0～60℃）
S10T M 16	110 ～ 133	106 ～ 139
S10T M 20	172 ～ 207	165 ～ 217
S10T M 22	212 ～ 256	205 ～ 268
S19T M 24	247 ～ 298	238 ～ 312

注 ： 検査状況写真を添付のこと