

・大井町駅のバリアフリーについて

Q. 大井町駅大井町線の、切符売り場への階段部分にスロープを作って欲しいです。エレベーターしかなく、ベビーカーが渋滞していることも多々あり、とても必要性を感じております。どうぞよろしくお願いいたします。

A. 区はこれまで、だれもが安心して利用できる駅中の整備に向け、エレベーターや可動式ホーム柵の設置など、鉄道事業者に対し補助事業の活用を含め積極的な働きかけを行ってまいりました。

ご意見いただきました東急線の階段部分ですが、バリアフリー整備に関する都の条例では、スロープの勾配を 8 パーセント以下、また、有効幅員も 120 センチメートル以上と規定され、必要な面積の確保に課題が多いことが想定されます。しかしながら、いただきましたご意見につきましては更なる利便性の向上に向け、当該鉄道事業者と情報共有させていただきます。ご不便をおかけしておりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

(都市環境部都市計画課)